

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00164/21

Серия **RU** № **0791201**

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Оросители (распылители) спринклерные и дренчерные тонкораспыленной воды розеткой вниз: CBS0-ПHo(д) 0,085-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-9/К16», CBS0-ПHo(д) 0,085-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-12/К16», CBS0-ПHo(д) 0,120-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-9/К23», CBS0-ПHo(д) 0,120-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-12/К23», CBS0-ПHo(д) 0,120-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-16/К23», с колбой термочувствительной «Day Imprex» 2,5x20 мм (DI 989) и 3x20 мм (DI 941); DBS0-ПHo(д) 0,085-R1/2/В3-«Бриз-9/К16», DBS0-ПHo(д) 0,085-R1/2/В3-«Бриз-12/К16», DBS0-ПHo(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-9/К23», DBS0-ПHo(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-12/К23», DBS0-ПHo(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-16/К23».</p> <p>Ороситель (распылитель) спринклерный и дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх «Бриз-Вертикаль»: CBS0-ПBo(д) 0,080-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-В», с колбой термочувствительной «Day Imprex» 2,5x20 мм (DI 989) и 3x20 мм (DI 941); DBS0-ПBo(д) 0,080-R1/2/В3-«Бриз-В».</p> <p>Ороситель (распылитель) спринклерный и дренчерный специальный горизонтальный «Бриз-Горизонт»: CBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).В3-«Бриз-Горизонт», с колбой термочувствительной «Day Imprex» 2,5x20 мм (DI 989) и 3x20 мм (DI 941); DBS1-РГо(д) 0,120-R1/2/В3-«Бриз-Горизонт» по ТУ 28.29.22-165-00226827-2020 «Оросители (распылители) спринклерные и дренчерные тонкораспыленной воды «Бриз». Технические условия»</p>
<p>Стандарты и иные документы, примененные при сертификации</p>	<p>ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.6, 5.1.1.7, 5.1.1.8, 5.1.1.10, 5.1.1.11, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 - для спринклерных оросителей (распылителей));</p> <p>ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.10, 5.1.1.11, 5.1.4.2, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 - для дренчерных оросителей (распылителей)).</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

Селезнев Антон Васильевич (Ф.И.О.)