

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 033 00100

Серия ВУ № 0021574

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика» (ЗАО «ПО «Спецавтоматика»), место нахождения: 659316, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10, телефон: +7 3854 44 90 45, адрес электронной почты: mail@sa-biysk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика» (ЗАО «ПО «Спецавтоматика»), место нахождения: 659316, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10.

**ПРОДУКЦИЯ** оросители спринклерные, водяные и пенные, горизонтальные: СУС1-РГО(д)0,74-R<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/P57(68, 79, 93, 141, 182).ВЗ-«СВГ-15»; дренчерные водяные и пенные горизонтальные ДУС1-РГО(д)0,74-R<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/ВЗ-«ДВГ-15», ТУ 28.29.22-168-00226827-2020; КД: ДАЭ 100.370.000, серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8424890009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 14.10.2020;  
протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, №№ 04-52/91П – 04-52/96П от 15.01.2021, 04-52/112П от 20.01.2021.

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний», п.п. 5.1.1.2 – 5.1.1.7, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.4.2 – 5.1.4.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 – 5.3.3.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.02.2021 ПО 07.02.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Подобаев Сергей Михайлович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кузьминов Дмитрий Игоревич